

Jaraguá do Sul, 31 de janeiro de 2025.

Esclarecimento 01 ao Edital de Pregão Eletrônico nº 011/2025:

Informamos a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:

Pergunta:

Referente ao lote 15 onde se lê "Cabo pp, duas vias, HEPR 90° 0,6/1KV, , Temperatura: 70°C. Normas: ABNT NBR NM 247-5" temos duas divergências, primeiro o cabo HEPR tem temperatura de 90° graus e não está coberto pela norma ABNT NBR NM 247-5, mas sim pelas normas NBR 7286 da ABNT e NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Referente ao Lote 16 onde se lê "Cabo pp, quatro vias, HEPR 90° 0,6/1KV, , Temperatura: 70°C. Normas: ABNT NBR NM 247-5" temos duas divergências, primeiro o cabo HEPR tem temperatura de 90° graus e não está coberto pela norma ABNT NBR NM 247-5, mas sim pelas normas NBR 7286 da ABNT e NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Pergunta - O que devemos atender, as normas solicitadas? ou as que cobrem o tipo de cabo? as temperaturas de 70° graus ou a de 90° graus?"

Resposta:

Deve ser considerado:

Referente ao lote 15 onde se lê "Cabo pp, duas vias, HEPR 90° 0,6/1KV, Temperatura: 70°C. Normas: ABNT NBR NM 247-5" temos duas divergências, primeiro o cabo HEPR tem temperatura de 90° graus e não está coberto pela norma ABNT NBR NM 247-5, mas sim pelas normas NBR 7286 da ABNT e NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. **Deve-se considerar "Cabo pp, duas vias, HEPR 90° 0,6/1KV. Normas ABNT NBR 7286 da ABNT e NBR NM-280"**

Referente ao Lote 16 onde se lê "Cabo pp, quatro vias, HEPR 90° 0,6/1KV, Temperatura: 70°C. Normas: ABNT NBR NM 247-5" temos duas divergências, primeiro o cabo HEPR tem temperatura de 90° graus e não está coberto pela norma ABNT NBR NM 247-5, mas sim pelas normas NBR 7286 da ABNT e NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. **Deve-se considerar "Cabo pp, duas vias, HEPR 90° 0,6/1KV. Normas ABNT NBR 7286 da ABNT e NBR NM-280"**

Resposta elaborada em acordo ao Memorando 1Doc nº076/2025 respondido pelo Sr. Tuhã Schmitt do Evangelho.

Documento assinado digitalmente
 **MADLINE DURGANT TESSER ESPANHOL**
Data: 31/01/2025 11:17:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Madeline D. Tesser Espanhol

Agente de Contratação

Portaria Samae JSU nº 770/2024

Samae de Jaraguá do Sul/SC