

Jaraguá do Sul, 04 de fevereiro de 2025.

Esclarecimento 02 ao Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2025:Informamos a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:**Pergunta:**

Referente ao pregão eletrônico de N° 009/2025 de materiais hidráulicos diversos que irá ocorrer dia 10/02/2025, nossos fornecedores estão com dúvida quanto à alguns materiais solicitados em edital, peço por gentileza que nos encaminhem foto ou ficha técnica dos produtos mencionados abaixo para que os mesmos não sejam orçados de forma errônea.

Lote 14 Anexo I:

LOTE 14

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID..	QUANT
150	MANGUEIRA TRANÇADA PT 250 PSI 1.1/2	MT	100
151	MANGOTE VÁCUO AR CINZA 10"	MT	10

Lote 25 Anexo I:

LOTE 25

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID..	QUANT.
181	ACOPLADOR ACM - 3 POLEGADAS Em alumínio, com espigão ERT-C, para mangueiras de 3 polegadas produzidos conforme padrões dimensionais da norma AA-59326 (antiga MIL C-27487).	Unidade	118
182	ACOPLADOR ACM ESCAMA MANGUEIRA 4"	Unidade	118
183	ACOPLADOR COM ESPIGÃO ERT-C EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO (150 MM), PRESSÃO 75 PSI.	Peça	39
184	ADAPTADOR ADE ROSCA EXTERNA 3	Unidade	79
185	ADAPTADOR ADE ROSCA EXTERNA 4"	Unidade	79
186	ADAPTADOR ADI ROSCA INTERNA 3"	Unidade	79
187	ADAPTADOR ADI ROSCA INTERNA 4"	Unidade	59
188	ADAPTADOR ERT-A ALUMÍNIO 6"	Peça	39

Resposta:

Referente ao lote 14, seguem as considerações:

Item 150:

MANGUEIRA TRANÇADA PT 250 PSI 1.1/2 "

Produzido em PVC (Flexível), com reforço de camada de fios de poliéster.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO: Compressores, sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos, construção civil, irrigação, aplicação de produtos químicos, dentre outros.

Dados técnicos (aproximados):

- Diâmetro interno: 38,1 mm
- Diâmetro externo: 48,1 mm
- Parede: 5 mm
- Cor: Cristal.
- Pressão: 250 psi ou 17,23 Bar.



Item 151:

Mangueira duto sucção vácuo ar, produzida em PVC flexível, reforçado com espiral de PVC rígido.



Referente ao lote 25, seguem as considerações:

LOTE 25

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
181	Acoplador Espigão do tipo ERT-C em alumínio, diâmetro de 3". 
182	Acoplador Espigão do tipo ERT-C em alumínio, diâmetro de 4". 
183	Acoplador Espigão do tipo ERT-C em alumínio, diâmetro de 6". 

184 Adaptador Rosca Macho do tipo ERT-F, diâmetro de 3".



185 Adaptador Rosca Macho do tipo ERT-F, diâmetro de 4\"/>



186 Adaptador Rosca Fêmea do tipo ERT-A, diâmetro de 3\"/>



187	Adaptador Rosca Fêmea do tipo ERT-A, diâmetro de 4". 
188	Adaptador Rosca Fêmea do tipo ERT-A, diâmetro de 6". 

Resposta elaborada em acordo ao Memorando 1Doc nº105/2025 respondido pelo Sr. Tuhã Schmitt do Evangelho e pelo Sr. Bruno Dilmo de Souza.

Documento assinado digitalmente
 **MADELINE DURGANT TESSER ESPANHOL**
Data: 04/02/2025 15:10:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Madeline D. Tesser Espanhol
Agente de Contratação
Portaria Samae JSU nº 770/2024
Samae de Jaraguá do Sul/SC