

Jaraguá do Sul, 07 de julho de 2025.

Esclarecimento 02 ao Edital de Pregão Eletrônico nº 052/2025:

Informamos a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:

Esclarecemos que o item 40 do Anexo I - “Tubo redondo s/cost. NBR 5590 – Ø1” x 6 metros” é Classe Schedule 40 com espessura de 3,38mm.

Resposta elaborada em acordo ao Memorando 1Doc nº942/2025 – Despacho II respondido pelo Sr. Fernando Jesuíno de Abreu – Técnico em Eletromecânica.

Madeline D. Tesser Espanhol

Agente de Contratação

Portaria Samae JSU nº 277/2025

Samae de Jaraguá do Sul/SC