



ANEXO C – MODELOS DE LAUDOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO DE PRODUTOS QUÍMICOS
MODELO 01 – ANÁLISE DE CONFORMIDADE CLORETO DE POLIALUMÍNIO

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO TÉCNICA SAMAE	
Produto: <u>PAC</u>	Fabricante: <u>Ambientaly</u>
Código produto testado: <u>L.0311259219</u>	Fornecedor: <u>Ambientaly</u>

Parâmetro	Valor Referência	Análise	Resultado	
Massa específica (g/mL)	1,21 a 1,28 g/mL	1,26	X	Conforme
				Não conforme
Teor de alumina (%)	9,00 a 12,00%	11,4773	X	Conforme
				Não conforme
Sólidos Sedimentáveis (mL/L)	Máx. 0,10 mL/L	<0,10	X	Conforme
				Não conforme
Resíduos Insolúveis em H ₂ O (%)	Máx. 0,10 %	0,0045	X	Conforme
				Não conforme
Turbidez (uT)	Máx. 50 uT	23,9	X	Conforme
				Não conforme

RESULTADO FINAL:	X	Habilitado
		Não habilitado
Parecer: <u>Aprovado.</u>		

Visto: <u>Paula m. l.</u> Paula Mariana Stähelin Técnica Laboratorista SAMAE – Jaraguá do Sul	Visto:  Herisson Meneghelli Coordenador de ETA SAMAE – Jaraguá do Sul - SC	Visto:  Joni Ricardo Corrêa REPRESENTANTE TÉCNICO fornecedor
RESPONSÁVEL PELO TESTE Samae	RESPONSÁVEL TÉCNICO Samae	

DATA: <u>11 / 11 / 2025</u>	JARAGUÁ DO SUL - SC
------------------------------------	----------------------------



MODELO 02 – APROVAÇÃO TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO TÉCNICA SAMAE	
Produto: PAC	Fabricante: Ambiental
Código produto testado: 0311259 L 19	Fornecedor: Ambiental

TURBIDEZ DA ÁGUA BRUTA (<200uT):	17
--	----

PARÂMETRO	J1	J2	J3	J4	J5	J6	UNIDADE
PAC	05	25	45	65	85	105	mg/L
Turbidez água decantada	14,7	0,44	0,23	0,54	15,8	14,6	uT
RESULTADO FINAL:				X	Habilitado		
					Não habilitado		

Parecer:
 Alcalinidade 18, pH 7,18. O produto analisado apresentou performance semelhante ao produto em aplicação na estação.

Visto: Kleuber Rei Marques Supervisor de ETA SAMAE - Jaraguá do Sul - SC 	Visto: Hericson Meneghini Coordenador de ETA SAMAE - Jaraguá do Sul - SC 	Visto: João Ricardo Correr 
RESPONSÁVEL PELO TESTE Samae	RESPONSÁVEL TÉCNICO Samae	REPRESENTANTE TÉCNICO fornecedor

DATA: 11 / 11 / 2025	JARAGUÁ DO SUL - SC
-----------------------------	---------------------