

**NOTAS:**

**IN09 - SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA**

- As escadas comuns (ECM) devem ter degraus, patamares e estrutura com resistência ao fogo por 2 horas;
- Durante o funcionamento as portas de saída de emergência deverão permanecer abertas;

**IN13 - SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL**

- Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acúmulo de energia no elemento fotoluminescente das sinalizações de saída devem utilizar placa luminosa.

**IN14 - COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL OU DE ÁREAS**

- A estrutura da edificação está de acordo com Anexo B da IN14.

**IN18 - CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO**

- Os materiais de decoração e revestimento deverão estar de acordo com a IN18/DAT/CBMSC;

**IN19 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO**

- O projeto atende as exigências da IN19/DAT/CBMSC - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
- Nas edificações novas, recentes e existentes devem ser realizadas manutenções preventivas e corretivas conforme item 8 da NBR 5410 de acordo com a seguinte periodicidade:

A cada 15 anos para as ocupações do grupo D e I1:

**IN28 - BRIGADA DE INCÊNDIO**

- A Brigada de incendio deverá estar de acordo com a IN-28, o seu dimensionamento será cobrado na vistoria de funcionamento.

[illegible]

EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



CLEITON ALBERTO BERNARDES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - SC N° 139.238-8

**ENGBLOA ASSESSORIA & ENGENHARIA**  
Rua: Amazonas nº2880, Sala 04 - Garcia - Blumenau /SC  
Tel: (47)3288-5092 / 9 8421-9127  
**PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO**

LOGOMARCA DA CONSULTORA




FERNANDO R. DOS REIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - SC Nº 41734-0

**HABITARK ENGENHARIA LTDA**  
RUA CLARA PERSUHN, 107 FONE/FAX +55 47 3323 9030 | 9983 4954  
B. ITUPAVA SECA - BLUMENAU/SC habitark@habitark.com.br  
CEP 89030-140 www.habitark.com.br

ADRIANA KUEHN  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA - SC N°41740-

+55 47 3323 9030 | 9983 4954  
habitark@habitark.com.br  
www.habitark.com.br

	SISTEMA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
	LOCALIDADE - MUNICÍPIO	JARAGUÁ DO SUL/SC
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC ETE CENTENÁRIO DESINFECÇÃO UV E ELEVADORIO DE LODO ADENSADO PLANTA BAIXA		

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC

ETE CENTENÁRIO  
DESINFECÇÃO UV E ELEVATÓRIO DE LODO ADENSADO  
PLANTA BAIXA

PROJETO	VISTOS	DESENHO	DATA PROJETO	FOLHA Nº
ENGº FERNANDO DOS REIS		„PVLRA	MAIO/2023	PPCI11
ESCALA		TOPOGRAFIA	DATA TOPOGRAFIA	
1/50		-	-	

PPCI11