

Jaraguá do Sul, 23 de março de 2026.

Esclarecimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2026

Em resposta à solicitação de esclarecimento encaminhada por licitante interessado em participar da licitação, em atendimento ao art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021, informamos a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:

ESCLARECIMENTO:

Pergunta 01: É possível a apresentação de equipamento com boia, em substituição ao chassi, conforme especificações técnicas previstas no referido anexo?

Resposta: Não será possível a apresentação de equipamento aerador com boia em substituição ao chassi, tendo em vista que parte do tanque possui laje superior, não havendo espaço físico adequado para instalação e operação desse tipo de equipamento. Dessa forma, mantém-se a exigência conforme especificações técnicas previstas no anexo do edital, considerando a necessidade de compatibilidade do equipamento com as condições estruturais do local de instalação.

Resposta de acordo com o e-mail encaminhado pelo Sr. César Decker – Coordenador da Estação de Tratamento de Esgoto.

Madeline D. Tesser Espanhol

Pregoeira – Portaria nº 277/2025

Samae Jaraguá do Sul