



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO



Jaraguá do Sul, 30 de junho de 2022.

Esclarecimento ao Edital de Pregão nº 072/2022

Com base em questionamento realizado por fornecedor interessado em participar do presente processo licitatório, informo a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:

Esclarecimento 01

QUANTO AO ITEM 67

Item	Especificação	Un.	Quant.	Valor de Referência Unitário	Valor de Referência Total
67	Flange Roscado em Aço Carbono SAE 1020 (ASTM A-36) ou WCB – PN 10, conforme NBR-7675, rosca interna BSP, conforme 6925 e ASME B 16.3. <i>Detalhes técnicos no Termo de Referência (Anexo X deste Edital).</i> (Cód SMAE 42649)	PÇ	50	R\$ 130,37	R\$ 6.518,50

ANEXO X (TERMO DE REFERÊNCIA):

Item	Especificação	UN	Quant.
67	Flange Roscado em Aço Carbono SAE 1020 (ASTM A-36) ou WCB – PN 10, conforme NBR-7675, rosca interna BSP, conforme 6925 e ASME B 16.3. Revestido internamente e externamente com pintura Epóxi na cor preta ou avermelhada (ocre). A camada mínima de tinta deve estar com 150 micrometros. O fornecedor deverá apresentar no ato da inspeção laudo técnico da tinta contendo: data de validade e certificado de qualidade. A rosca interna deverá acoplar em tubulações de aço galvanizado rosçado (Cód SMAE 42649)	PÇ	50

Solicitação:

Qual é o DN da rosca?

Resposta:

O DN da Flange Roscada terá que ser de 3 polegadas (80 mm) e 4 polegadas (100 mm), sendo todas com rosca interna do tipo BSP. Como são solicitadas 50 flanges, serão 25 de 3 polegadas e 25 de 4 polegadas.

* Resposta elaborada em acordo Memorando 679/2022 emitido pela Coordenadoria de Almoxarifado em parceria com a Coordenadoria de Eletromecânica e Automação.

Barbara Wittkowski Fendrich
Pregoeira – Portaria nº 397/2022
Samae de Jaraguá do Sul/SC

Rua: Erwino Menegotti, 478 – Água Verde - Jaraguá do Sul - SC
89254-000 - Telefone: (47) 2106-9100 – www.samaejs.com.br

