



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL  
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE  
ÁGUA E ESGOTO



Jaraguá do Sul, 04 de julho de 2022.

**Esclarecimento ao Edital de Pregão nº 072/2022**

Com base em questionamento realizado por fornecedor interessado em participar do presente processo licitatório, informo a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:

**Esclarecimento 02**

**TAMBÉM QUANTO AO ITEM 67**

| Item | Especificação                                                                                                                                                                                                                                | Un. | Quant. | Valor de Referência Unitário | Valor de Referência Total |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------|---------------------------|
| 67   | Flange Roscado em Aço Carbono SAE 1020 (ASTM A-36) ou WCB – PN 10, conforme NBR-7675, rosca interna BSP, conforme 6925 e ASME B 16.3.<br><br><i>Detalhes técnicos no Termo de Referência (Anexo X deste Edital).</i><br><br>(Cód SMAE 42649) | PÇ  | 50     | R\$ 130,37                   | R\$ 6.518,50              |

**ANEXO X (TERMO DE REFERÊNCIA):**

| Item | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | Quant. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 67   | Flange Roscado em Aço Carbono SAE 1020 (ASTM A-36) ou WCB – PN 10, conforme NBR-7675, rosca interna BSP, conforme 6925 e ASME B 16.3. Revestido internamente e externamente com pintura Epóxi na cor preta ou avermelhada (ocre). A camada mínima de tinta deve estar com 150 micrometros. O fornecedor deverá apresentar no ato da inspeção laudo técnico da tinta contendo: data de validade e certificado de qualidade. A rosca interna deverá acoplar em tubulações de aço galvanizado rosçado<br><br>(Cód SMAE 42649) | PÇ | 50     |

**Solicitação:**

Favor informar se o material pode ser em “Ferro Fundido Nodular”.

**Resposta:**

**- O tipo de aço da Flange Roscada deve seguir o descritivo do Edital, ou seja, ser em aço carbono SAE 1020 ou WCB.**

*\* Resposta elaborada em acordo Memorando 689/2022 emitido pela Coordenadoria de Almoxarifado em parceria com a Coordenadoria de Eletromecânica e Automação.*

**Barbara Wittkowski Fendrich**  
Pregoeira – Portaria nº 397/2022  
Samae de Jaraguá do Sul/SC

Rua: Erwino Menegotti, 478 – Água Verde - Jaraguá do Sul - SC  
89254-000 - Telefone: (47) 2106-9100 – [www.samaejs.com.br](http://www.samaejs.com.br)

