



Jaraguá do Sul, 22 de julho de 2022.

Esclarecimento ao Edital de Pregão nº 078/2022

Com base em questionamentos realizados por fornecedores interessados em participar do presente processo licitatório, informo a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:

Esclarecimento 01

1. Sobre o questionamento acerca da aceitação de tubos do tipo PVC-O, julga-se cabível a solicitação, uma vez que esta Autarquia já possui redes em operação executadas com esse tipo de material e que demonstraram atender aos requisitos do sistema de abastecimento de água existente. Assim, para os itens 120 a 123, poderão também ser aceitos tubos do tipo PVC-O, desde que atendam as características físicas especificadas.

No entanto, tendo em vista que a alteração da descrição implicaria diretamente na prorrogação da abertura da sessão, informamos que cancelaremos os lotes (destes itens) e faremos o relançamento da compra em momento oportuno, ficando assim com os demais lotes para negociação na próxima terça-feira, devido à urgência e necessidade dos demais materiais deste Edital.

2. Com relação ao segundo questionamento, referente aos Lotes 28, 30, 32 e 34, a Autarquia, nos últimos anos, visando a diminuição de infiltrações nas redes coletoras de esgoto e a maior praticidade na execução destas, deixou de utilizar tubos corrugados com anel de vedação, passando a adotar tubos lisos com junta elástica integrada.

Quanto ao material dos tubos não será feita restrição com relação aos tubos de PEAD, porém, serão aceitos somente tubos do tipo liso com junta elástica integrada.

** Resposta elaborada em acordo Memorando 805/2022 emitido pela Diretoria de Obras..*

Barbara Wittkowski Fendrich
Pregoeira – Portaria nº 397/2022
Samae de Jaraguá do Sul/SC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7EC2-35C2-6CF5-41EF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BARBARA FENDRICH (CPF 086.XXX.XXX-10) em 22/07/2022 11:01:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNO DILMO DE SOUZA (CPF 073.XXX.XXX-08) em 22/07/2022 11:17:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://samaejs.1doc.com.br/verificacao/7EC2-35C2-6CF5-41EF>