



Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 2022.

**Esclarecimento ao Edital de Pregão nº 085/2022**

Com base em questionamento realizado por fornecedor interessado em participar do presente processo licitatório, informo a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:

**Esclarecimento 01**

**1 - Os itens 01, 03 e 06 serão fornecidos em barras com 6 ou 12 metros?**

Sobre o questionamento acerca do comprimento das barras a serem fornecidas, tendo em vista a maior facilidade para transporte e armazenamento, considerar o fornecimento dos itens 01, 03 e 06 em barras de 6,0m.

**2 - No item 03 o tubo de 140mm não é contemplado pela norma NBR 15561, nesse caso poderá ser ofertado conforme a norma ISO 4427?**

Com relação ao tubo de 140mm, será permitido o fornecimento de tubos deste diâmetro que atendam aos requisitos da Norma ISO 4427.

\* Resposta elaborada em acordo ao Memorando Interno nº 894/2022, redigido pelo Sr. Bruno Dilmo de Souza – Engenheiro Civil – Diretoria de Obras.

**Madeline Durgant Tesser Espanhol**  
Pregoeira Suplente – Portaria nº 397/2022  
Samae Jaraguá do Sul



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D283-C271-F4CC-59D5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MADELINE DURGANT SILVA TESSER (CPF 008.XXX.XXX-65) em 12/08/2022 14:59:50 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



BRUNO DILMO DE SOUZA (CPF 073.XXX.XXX-08) em 12/08/2022 15:02:22 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://samaejs.1doc.com.br/verificacao/D283-C271-F4CC-59D5>