



Edital: 135/2022

Órgão promotor: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

Nome: Barbara Wittkowski Fendrich

E-mail: barbara@samaejs.com.br

Solicitações

Pergunta 1:
07/11/2022 10:08:28

Tenho uma dúvida, para o item 2 não especifica se a tomada de 10 polos necessita ter macho e fêmea, não especifica corrente ou características de modo geral. Solicito melhores esclarecimentos a respeito da TOMADA MULTIPOLOS 10 POLOS para Painel de Acionamento 5CV - Código SAMAE: 41711

Resposta:
07/11/2022 12:49:54

A tomada múltipla deve possuir o lado fêmea instalado no painel, conforme o diagrama elétrico que consta em anexo ao Edital, e o lado macho deve vir montado com o cabo multi-vias com no mínimo 1,5 metros de comprimento. A tomada deve suportar até 1A por polo em 220V. (Resposta obtida através do Memorando nº 1.351/2022, da Coordenadoria de Eletromecânica e Automação).

REPLICAR

SALVAR LIMPAR

f.