



Jaraguá do Sul, 17 de novembro de 2022.

Esclarecimento ao Edital de Pregão nº 144/2022

Com base em questionamento realizado por fornecedor interessado em participar do presente processo licitatório, informo a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:

Esclarecimento 01

Pergunta 1 - Quanto aos Itens 03 e 04 – É solicitado nas especificações técnicas mínimas o Certificado de Aprovação pela DNV e Declaração de conformidade EU e UK. Favor informar se será aceito o Certificado RBC - Rede Brasileira de Calibração - RBC - INMETRO?

Resposta: Devem ser apresentados os documentos conforme solicitados em edital.

Pergunta 1 - Quanto ao Item 06 – Nas especificações técnicas mínimas a range de medição é 200 metros, favor informar se está correto. Se sim o cabo de alimentação tem que ser de 200mts não de 10mts?

Resposta: Trata-se de um sensor para medir pressão de motobombas, nesse caso o cabo de alimentação não necessita ter 200 metros, mas sim o mínimo de 10 metros, conforme consta no edital.

* Resposta elaborada em acordo ao Memorando Interno nº 1.391/2022, redigido pelo Sr. Fernando Jesuíno de Abreu – Coordenador da Eletromecânica e Automação.


Madeline Durgant Tesser Espanhol
Pregoeira – Portaria nº 1051/2022
Samae Jaraguá do Sul