

Jaraguá do Sul, 31 de julho de 2025.

Esclarecimento 03 ao Edital de Pregão Eletrônico nº 075/2025

Em resposta à solicitação de esclarecimento encaminhada em 30/07/2025 por licitante interessado em participar da licitação, em atendimento ao art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021, informamos a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO 03** ao Edital:

Pergunta 01: Será aceito o fornecimento de 3 controladores com capacidade para dois sensores com compatibilidade com os sensores de OD e SST entre outros) ao invés de um controlador para 6 sensores?

Resposta: Será aceito o fornecimento de três controladores com duas entradas cada, desde que, em conjunto, cumpram a exigência de monitorização dos 6 sensores e respeitem o disposto no item 20.21 do edital, que exige a contratada a fornecer sensores e controladores compatíveis com os atualmente instalados.

** Respostas de acordo com o **Despacho 1- Memo 1063/2025** da Coordenadoria de Tratamento de Esgoto do Samae.*

Enio Evandro Luchtenberg
Agente de Contratação
Portaria Samae nº 277/2025
Samae de Jaraguá do Sul/SC