



Jaraguá do Sul, 20 de fevereiro de 2023.

Esclarecimento ao Edital de Pregão nº 015/2023

Com base em questionamentos realizados por fornecedor interessado em participar do presente processo licitatório, informo a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:

Esclarecimento 01

Pergunta 1 - Trata-se da primeira licitação deste produto, com essas especificações (Teor de Ca(OH)₂: 19% (mínimo) a 21% (máximo)? Em caso negativo, poderiam, por gentileza, nos enviar a ATA do processo anterior?

Resposta: Nos últimos anos era adquirido produto de concentração superior, dessa forma, não possuímos ATAs de processos anteriores.

Pergunta 2 – Em relação as entregas, qual a quantidade estimada a cada entrega e qual a capacidade de armazenamento dos tanques do SAMAE?


Resposta: As cargas serão solicitadas conforme a necessidade da autarquia e capacidade dos tanques, conforme especificado no item 3.1.5 do termo de referência (página 21 do edital):

3.1.5. Capacidade de recebimento:

As cargas serão solicitadas conforme demanda e necessidade da autarquia, considerando as seguintes capacidades para recebimento:

ETA Central: cargas entre 8.000 a 10.000 L.

* Resposta elaborada em acordo ao Memorando Interno nº 178/2023, redigido pelo Sr. Hericson Meneguelli – Coordenador de Estação de Tratamento de Água.


Madeline Durgant Tesser Espanhol
Pregoeira – Portaria nº 1117/2022
Samae Jaraguá do Sul