



Jaraguá do Sul, 27 de março de 2023.

Esclarecimento ao Edital de Pregão nº 037/2023

Com base em questionamento realizado por fornecedor interessado em participar do presente processo licitatório, informo a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:

Esclarecimento 01

Pergunta 1 - Sobre o item 1, o hidrômetro pode ser entregue com 190 mm de comprimento ou 115 mm?

Resposta:

Deverá atender o item 3.4.1. explícito no edital:

“Comprimento do Hidrômetro sem Conexões: O comprimento será de 165 mm, com as tolerâncias de + 0 e -2 mm.”

Resposta elaborada em acordo ao Memorando 366/2023 – redigido pelo servidor Leonardo Felipe Wehmuth – Engenheiro Civil – Coordenadoria de Controle de Perdas.

Madeline Durgant Teaser Espanhol
Pregoeira – Portaria nº 1117/2023
Samae Jaraguá do Sul