

Jaraguá do Sul, 29 de março de 2023.

Esclarecimento e Retificação ao Edital de Pregão nº 047/2023

Com base em questionamento realizado por fornecedor interessado em participar do presente processo licitatório, informo a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO e RETIFICAÇÃO** ao Edital:

Esclarecimento e Retificação 01

1 – Não encontramos os tamanhos referente aos itens 01 e 02 no edital:

ITEM 01 - Chapa piso xadrez em Alumínio: faltou informar largura x comprimento x espessura.

ITEM 02 - Tela Metálica Soldada Nervurada: faltou informar largura x comprimento x espessura.

Resposta:

ITEM 01 - Chapa piso xadrez em Alumínio: faltou informar largura x comprimento x espessura.

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit. Estimado (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)
1	<p>Chapa piso xadrez antiderrapante em alumínio Código Samae: 45904</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Alumínio; • Superfície antiderrapante; • Dimensões aproximadas da chapa: 3.000 mm x 1200 mm (área mínima: 3600 mm²); • Espessura: 2,70 mm; • O material deve apresentar resistência mecânica, alta resistência à corrosão, conformabilidade e soldabilidade.  <p><i>Imagem meramente ilustrativa</i></p>	Und	40	1480,00	59.200,00



ITEM 02 - Tela Metálica Soldada Nervurada: faltou informar largura x comprimento x espessura.

Resposta:

3.1. Constituição de sistema de registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de 200 m² de Tela Metálica Soldada Nervurada, malha 10cm x 10cm, Ø 6,0mm, Aço CA-60.

Painel tamanho 2,45m x 6,0m.


Sendo assim e por força do § 4º do art. 21 da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo em vista que as informações são realmente de suma importância para a apresentação dos melhores preços e também que sem as regras bem esclarecidas, a disputa não seria isonômica entre os participantes e que o esclarecimento da regra modifica a formulação das propostas, esta Autarquia comunica aos interessados que está reagendando a data para o recebimento e abertura dos envelopes para o dia 19/04/2023 às 09 horas. As demais informações do Edital permanecem inalteradas.

Informamos que estamos disponibilizando em nosso site a Versão II do Edital 047/2023 com as alterações mencionadas.

* Resposta elaborada em acordo ao Memorando Interno nº 367/2023, redigido pela Sr. Ramirez Bordignon Antunes – Gerente de Drenagem Urbana.



Madeline D. Tesser Espanhol
Pregoeira – Portaria nº 1117/2023
Samae Jaraguá do Sul



Onésimo José Sell
Diretor Presidente
Samae Jaraguá do Sul