



Jaraguá do Sul, 19 de abril de 2023.

Esclarecimento ao Edital de Pregão nº 043/2023

Com base em questionamento realizado por fornecedor interessado em participar do presente processo licitatório, informo a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:

Esclarecimento 01

1 – "Item: 01 - TAMPA PARA CAIXA PADRAO FABRICADA EM POLICARBONATO

Temos interesse na participação do presente Edital, entretanto, nos deparamos com as medidas da tampa da Caixa, onde constam apenas as medidas rasas, sem qualquer tolerância, principalmente em peça que irá fazer alinhamento com outra peça, no caso a Caixa.

Esse dado é fundamental em se tratando de peça produzida em resina plástica, injetada, ou por qualquer outro meio do processo produtivo, pois, existem variações ao longo da produção, como temperatura, refrigeração de molde e ciclo entre outros.

Diante disso, e para participarmos em igualdade de condições com os demais concorrentes, vimos com o presente, solicitar que nos informem essas tolerâncias, principalmente nas medidas externas da tampa.

Resposta:

Informamos que no Anexo I do Termo de Referência que consta no edital, no Item 16 - Tampa da Caixa do Padrão em Policarbonato, das especificações do objeto, cita na alínea f) As tampas deverão possibilitar um **encaixe perfeito com a moldura** fixada no corpo da caixa.

Para que ocorra um encaixe perfeito na hora de instalar a tampa, a tolerância é zero em relação as medidas externas das peças.

* Resposta elaborada e encaminhada via memorando, respondido pelo Sr. Nilton Fazolo Junior – Diretor de Obras.

Madeline Durgant Tesser Espanhol
Pregoeira Suplente – Portaria nº 1117/2022
Samae Jaraguá do Sul