

Jaraguá do Sul, 18 de maio de 2023.

Esclarecimento 01 ao Edital de Tomada de Preços nº 073/2023

Com base em questionamentos realizados ao presente processo licitatório, informamos a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:

Pergunta 01: Solicitamos esclarecimento Referente edital TP 073/2023. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ACESSO AO IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO IMÓVEL A SER IMPLANTADA A ETE CENTENÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.


ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.3.1	21138-SINAPI-01/2023	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	615,0000	7,95	9,49	5.836,35

Conforme o projeto há 1.780 m de cercamento, em nosso entendimento o quantitativo de MOURAO de 2,20m deveria ser 712,00m ao invés de 615,00m mais escoras e estacas para a fixação dos mourao.

Resposta: Considerando a solicitação de esclarecimento encaminhada relativa ao quantitativo do item 1.3.1, esclarecemos que houve um equívoco no detalhamento da cerca constante no projeto. No projeto, onde está definido o espaçamento entre os mourões de 2,5 metros deve-se considerar o espaçamento de 3,0 metros, distância esta considerada para a definição do quantitativo do item.

Anexo encaminho projeto atualizado com a dimensão corrigida, identificado como **Projeto Cercamento ETE Centenário Atualizado.pdf**

* Respostas de acordo com o Memorando nº 626/2023, emitido pela engenharia civil da Diretoria de Obras.



Enio Evandro Luchtenberg
Presidente Comissão de Licitação – Portaria nº 1.287/2022
Samae de Jaraguá do Sul/SC