



Jaraguá do Sul, 12 de julho de 2023.

Esclarecimento e Retificação ao Edital de Pregão nº 115/2023

Com base em questionamentos realizados por fornecedores interessados em participar do presente processo licitatório, informo a quem possa interessar os seguintes **ESCLARECIMENTOS e RETIFICAÇÃO** ao Edital:

Esclarecimento e Retificação 01

1 – Referente ao Item 01: Por favor informar se será aceito oferta somente de equipamento mancalizado, ou se poderá ser ofertado também equipamento monobloco?"

2 - Referente ao Item 01: Bomba centrífuga multiestágios constituída de lateral de entrada, divisão, corpo de saída e intermediário de ferro fundido. Possuir bocais rosqueados com rosca tipo BSP. Com rotor radial fechado fabricado em bronze e selo mecânico tipo T21 e constituído de aço Inox AISI-304, Viton, grafite e cerâmica. Vazão 24,3 a 8,7m³/h e pressão de 50 a 100mca. Motor com corrente alternada, categoria N, tensão 220/380 volts trifásico, 60Hz, 2 polos, 3500rpm e grau de proteção IP-21. Dispor de invólucro de chapa de aço e eixo em aço carbono SAE 1040/45 e possuir classificação de eficiência IR3.

Esclarecimento: Onde se lê " grau de proteção IP-21", esse tipo de grau de proteção tem só para motores até 7,5 cv, a maioria dos fabricantes só trabalham com motores de 10,0 cv com grau de proteção IP-55, sendo que o também o preço referência unitário está muito baixo.

Resposta:

Sobre o questionamento encaminhado via Memorando 922/2026 e 926/2023, tem-se as seguintes considerações e parecer relativos à especificação do objeto:

3.1.1. Características:

• ...

• Onde está escrito: Motor elétrico WEG - **IP-21**, trifásico, 2 polos, 60 Hz, lê-se Motor elétrico WEG - **IP-55**, trifásico, 2 polos, 60 Hz;

• ...

• Onde está escrito: **Mancalizada**, lê-se **Monobloco**.

Sendo assim e por força do § 4º do art. 21 da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo em vista que as informações são realmente de suma importância para a apresentação dos melhores preços e também que sem as regras bem esclarecidas, a disputa não seria isonômica entre os participantes e que o esclarecimento da regra modifica a formulação das propostas, esta Autarquia comunica aos interessados que está reagendando a data para o recebimento e abertura dos envelopes para o dia 27/07/2023 às 14 horas. As demais informações do Edital permanecem inalteradas.

Informamos que estamos disponibilizando em nosso site a Versão II do Edital 115/2023 com as alterações mencionadas.

* Resposta elaborada em acordo ao Memorando Interno nº 939/2023, respondido pelo Sr. Nilton Fazolo Junior – Diretor de Obras.


Madeline Durgant Tesser Espanhol
Pregoeira - Portaria nº 602/2023
Samae Jaraguá do Sul