



DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Processo nº: 68.449		Data da 1ª Entrada: 27/09/2021	
Nome do Proprietário: SAMAE - Jaraguá do Sul		CNPJ/CPF: 84.438.381/0001-85	
Rua da Obra: Elsa Trapp Meier		Bairro: Jaraguá 84	
Nome do Responsável Técnico: Anderson Luiz Estefanski Muniz		Registro CREA/CAU: 169062-1	

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO		
Área Total: 2.230,00 m²	Tipo da Construção: Alvenaria/Concreto armado	Número de Pavimentos: 2
Matrícula no Cadastro de IPTU: 55.219	Matrícula no Registro de Imóveis: 55.219	Número de Blocos: 8

PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO E PÂNICO DA EDIFICAÇÃO		
(   ) Nova                      (   ) Recente                      ( x ) Existente ( Mês/Ano):    Julho/2011		
(   ) 2ª Via                      (   ) Alteração do PPCI		
Ocupação e divisão (Anexo B - IN01 Parte 2):	Classe de Risco (Art. 10 - IN03):	Volume da RTI:
Serviço de saúde e institucional / H4	Baixa	-
Destinação da ocupação:	Altura da edificação (Art. 9 IN01 - Parte 2):	Capacidade (Lotação):
Edificação pública (estação de tratamento de água)	4,77 m	10 pessoas

SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	
Sistema Preventivo por Extintores (quantidades):	Sistema de Iluminação de Emergência (Tipo e quantidades):
16	Um bloco autônomo (2000 lumens) e seis blocos autônomos (100 lumens).
Sistema Hidráulico Preventivo:	Sistema de Saídas de Emergência (Tipo e quantidade):
Isento, conforme IN 05.	Uma escada na ETA, restante portas.
Sinalização para Abandono de Local:	Controle de Materiais de Revestimento e acabamento:
Quatro placas fotoluminescentes.	Atende à IN 18.
Sistema de Chuveiros automáticos (Sprinklers):	Compartimentação - Tipo:
Isento, conforme IN 01 parte 2.	Isento, conforme IN 01 parte 2.
Sistema de detecção e Alarme de Incêndio (Tipo):	Instalações de gás combustível - (Tipo/Quantidades em Kg e unidades):
Alarme endereçável	Não possui.
Plano de Emergência (PE):	Parque aquático, Piscinas e Congêneres:
Isento, conforme IN 01 parte 2.	Isento, conforme IN 01 parte 2.
Caldeiras e Vasos de Pressão:	Acesso de viatura na edificação:
Isento, conforme IN 01 parte 2.	Acesso pela rua Elsa Trapp Meier, com altura e largura suficientes para atender a viatura.
Brigada de Incêndio:	Instalação elétrica de baixa tensão:
Isento, conforme IN 28.	Atende à IN 19.

MEMORIAIS DESCRITIVOS/PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO APRESENTADAS	
( x ) ROTAS DE FUGA	(   ) CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
(   ) GÁS COMBUSTÍVEL	( x ) CARGA DE INCÊNDIO
(   ) SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	( x ) Edificação existente, conforme IN 05

CARIMBOS	
<div>ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS" CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS  DATA:    /    /    PROCESSO: _____  Assinatura: _____</div>	OBSERVAÇÕES

Observações:  
1 - Deve ser **impresso em FOLHA ÚNICA**, com a segunda página no verso;  
2 - No preenchimento do documento não poderá haver rasuras.

DECLARAMOS PARA FINS DE APROVAÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO, JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL, COM AS RESPONSABILIDADE(S) TÉCNICA(S) ART/RRT NÚMERO(S) **7969277-0** QUE:

- 1) O PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO, PROCESSADO SOB Nº **68.449**, ESTÁ RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO CBMSC E COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS EM VIGOR NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL.
- 2) O PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO ESTÁ RIGOROSAMENTE COMPATÍVEL COM O PROJETO ARQUITETÔNICO, NO TOCANTE A DIMENSÕES DE ÁREAS, LAYOUT, ALTURA ASCENDENTE E DESCENDENTE, RECUOS E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS;
- 3) A FALTA DE DETALHAMENTO TÉCNICO OU A SUA INCONGRUÊNCIA NÃO ISENTA O RESPONSÁVEL TÉCNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTÁ DISPOSTO NAS NSCI (Art 48 - IN01 - Parte 1);
- 4) ESTAMOS CIENTES DAS PENALIDADES PREVISTAS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AS FALSAS INFORMAÇÕES, PROJETO EM DESACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E A EXECUÇÃO DA OBRA EM DESCONFORMIDADE COM OS PROJETOS (PREVENTIVO DE INCÊNDIO E ARQUITETÔNICO) ORA APROVADOS;
- 5) É DE NOSSO CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA, QUE A EXECUÇÃO DA OBRA LICENCIADA POR ESTE PROTOCOLO, SOFRERÁ AÇÃO FISCAL POR PARTE DO MUNICÍPIO E PELO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL, NÃO SENDO EMITIDO PARECER FAVORÁVEL À OCUPAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (EDIFICAÇÃO) ENQUANTO NÃO ESTIVEREM COMPLETAMENTE REGULARIZADAS AS ADEQUAÇÕES DE PROJETOS (PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E ARQUITETÔNICO), ASSIM COMO, DA OBRA;

#### IMPLANTAÇÃO ESQUEMÁTICA



#### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Anderson Luiz Estefanski Muniz

Registro: CREA/SC 169062-1

E-mail: andersonestefanski@gmail.com

Telefone: (47) 996535469

#### PROPRIETÁRIO

Nome: SAMAE

CNPJ: 84.438.381/0001-85

E-mail: louise.kuhl@samaejs.com.br

Telefone: (47) 988563911