



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
JARAGUÁ DO SUL
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

EMERGÊNCIA

193

ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

O Centro de Atividades Técnicas dos Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, no exercício de sua competência, fixada na Lei Municipal Nº 1.167/1988 e convênio com o Município de Jaraguá do Sul, defere o processo abaixo.

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA												
Protocolo nº		74.982										
Razão social		SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			CNPJ/CPF		**.438.*** / 0001-**					
Proprietário		SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			CNPJ/CPF		**.438.*** / 0001-**					
Endereço		Rua Carlos Hardt			Número		478					
		Complemento										
		Bairro		Água Verde		Município		Jaragua do Sul				
Área total (m²)		1.398,83		Nº de pavimentos		2		Alt. desc. (m)		5,80		
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO												
Nome		ANDERSON LUIZ ESTEFANSKI MUNIZ				Registro técnico		1690621				
Nome						Registro técnico						
3. TIPO DE LIBERAÇÃO												
Total		Área liberada (m²)		1.398,63								
4. DETALHES DO BLOCO OU ÁREA												
Bloco 01	Denominação		Prédio Central			CPF/CNPJ		**.438.*** / 0001-**				
	Ocupação predominante		H-4 Serviço de Saúde e Institucional									
	Altura descendente (m)		4,00		Nº pavimentos		2		Área total (m²)		906,24	
	Classificação de risco		IV		Carga de incêndio		Alta (qfi > 1200 MJ/m²)					
	Possui GLP		Não									
	Possui líquido inflamável		Não									
	Observação											
Bloco 02	Denominação		Desague Lodo			CPF/CNPJ		**.438.*** / 0001-**				
	Ocupação predominante		H-4 Serviço de Saúde e Institucional									
	Altura descendente (m)		4,50		Nº pavimentos		2		Área total (m²)		279,47	
	Classificação de risco		II		Carga de incêndio		Média(300 < qfi <= 1200 MJ/m²)					
	Possui GLP		Não									
	Possui líquido inflamável		Não									
	Observação											
Bloco 03	Denominação		Sopradores			CPF/CNPJ		**.438.*** / 0001-**				
	Ocupação predominante		H-4 Serviço de Saúde e Institucional									
	Altura descendente (m)		5,80		Nº pavimentos		2		Área total (m²)		213,12	
	Classificação de risco		II		Carga de incêndio		Média(300 < qfi <= 1200 MJ/m²)					
	Possui GLP		Não									
	Possui líquido inflamável		Não									
	Observação											
5. SISTEMAS/MEDIDAS PREVENTIVAS												
IN06 - Sistema Preventivo por Extintores												
IN07 - Sistema Hidráulico Preventivo												
IN09 - Saídas de Emergência												
IN11 - Iluminação de Emergência												
IN12 - Detecção Automática de Incêndio												
IN12 - Sistema de Alarme de Incêndio												
IN13 - Sinalização de Abandono do Local												

O CAT PODERÁ REVER A QUALQUER TEMPO AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTES DOCUMENTOS, SEM PRÉVIO AVISO

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul – Centro de Atividades Técnicas (CAT)
Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 90 • Centro • CEP 89251-100 • Jaraguá do Sul • SC
CNPJ: 84.434.257/0001-41 • Fone: 2106-1025 • E-mail: vistorias@bvjs.com.br

Página:1 /2

Acesse: www.bvjs.com.br



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
JARAGUÁ DO SUL
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

EMERGÊNCIA

193

ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

5. SISTEMAS/MEDIDAS PREVENTIVAS	
IN14 - TRRF	
IN18 - Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento	
IN19 - Instalações Elétricas de Baixa tensão	
IN28 - Brigada de Incêndio	
IN35 - Acesso de Viaturas	
6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
01) O autor do PPCI é responsável pelo detalhamento técnico, a falta deste ou sua incongruência não isenta o profissional de cumprir integralmente o que está disposto nas NSCI.	
7. LIBERAÇÃO	
Jaraguá do Sul, 27 de Outubro de 2023	
	
Deferimento	
Flávia Fernanda Fleith	Você pode conferir a autenticidade do documento em https://www.fibrabombeiros.com.br/corporacoes/cbv-jaraguadosul/cat/qrcode/ com o código 074982ASI9O5

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS



JARAGUÁ DO SUL-SC

O CAT PODERÁ REVER A QUALQUER TEMPO AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE DOCUMENTO, SEM PRÉVIO AVISO

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul – Centro de Atividades Técnicas (CAT)
Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 90 • Centro • CEP 89251-100 • Jaraguá do Sul • SC
CNPJ: 84.434.257/0001-41 • Fone: 2106-1025 • E-mail: vistorias@bvjs.com.br

Página:2 /2

Acesse: www.bvjs.com.br