




PLANTA BAIXA BLOCO 2 - Desague lodo térreo  
Esc. = 1:50



PLANTA BAIXA BLOCO 3 - Sopradores térreo  
Esc. = 1:50




PLANTA BAIXA BLOCO 2 - Desague lodo superior  
Esc. = 1:50



PLANTA BAIXA BLOCO 3 - Sopradores superior  
Esc. = 1:50

LEGENDA			
	HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE COM ABRIGO PARA MANGUEIRAS (0,45x0,75x0,17m)		EXTINTOR DE PÓ CO2, 5-B.C, 6 kg COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE
	TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO		EXTINTOR DE ÁGUA, 2-A, 10 L COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE
	HIDRANTE DE RECALQUE		SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES E HIDRANTES NAS GARAGENS
	DETECTOR DE TEMPERATURA PONTUAL ENDEREÇÁVEL		QUADRO DE BOMBAS DE INCÊNDIO
	ACIONADOR MANUAL E AVISADOR VISUAL DO ALARME DE INCÊNDIO		CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL
	PORTA CORTA FOGO TIPO P-30		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA 100 LMS - ALTURA DE INSTALAÇÃO = 2,20m
	PAREDE RESISTENTE AO FOGO TRF 2 HORAS		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA 2000 LMS - ALTURA DE INSTALAÇÃO = 2,20m
	CAMINHAMENTO DE FUGA		SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
	CAMINHAMENTO DO HIDRANTE		SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAÍDA DIREITA
	CAMINHAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO		SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAÍDA ESQUERDA
	CORRIMÃO + GUARDA-CORPO		CORRIMÃO
	CORRIMÃO + GUARDA-CORPO		GUARDA-CORPO

ELABORAÇÃO: <div></div>		FINALIDADE: PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	
LOCAL/TRECHO: RUA CARLOS HARDT, 177 – BAIRRO ÁGUA VERDE CEP: 89.254-000 – MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL / SC			
CONTEÚDO: PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO PLANTAS BAIXAS BLOCOS 2 E 3		DATA:	22/09/2023
		ESCALA:	INDICADA
CODIFICAÇÃO: PPCI-0120-AV-A.dwg		EXTENSÃO/ÁREA:	INDICADA
		PRANCHAS:	03/06
RESPONSÁVEL (CONTRATANTE): SAMAE		RESP. TÉCNICO: ANDERSON LUIZ ESTEFANSKI MUNIZ ENGENHEIRO CIVIL - CREA SC: 169062-1 ART nº 8966169-4	
_____ ASSINATURA DO CONTRATANTE		_____ ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO	
VORO ENGENHARIA LTDA. RUA ADRIANO SCHONDERMANN Nº257 – SALA 04, COSTA E SILVA, JOINVILLE-SC FONE/WHATSAPP: (47) 99224-4517 contato@voroengenharia.com			