

Jaraguá do Sul, 05 de junho de 2025.

Esclarecimento 01 ao Edital de Pregão Eletrônico nº 055/2025:

Com base em questionamento realizado por fornecedor interessado em participar do Pregão 055/2025, informamos a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:

Pergunta:

Em relação às peças de ferro fundido flangeadas, gostaria de saber se a furação é PN10 ou PN16, lembrando que conexões de ferro fundido a classe de pressão sempre é PN16, porém a furação (quantidade de furos) pode mudar em diâmetros de 200mm ou mais, com isso, os itens 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 55, 56 e 57, a furação seria PN10 ou PN16."

Resposta:

Em relação à classe de pressão, todos os itens citados são PN16 e a furação deve obedecer a NBR 7675.

Resposta elaborada em acordo ao Memorando 1Doc nº819/2025 respondido pelo Sr. Nilton Fazolo Junior.

Madeline D. Tesser Espanhol
Agente de Contratação
Portaria Samae JSU nº 277/2025
Samae de Jaraguá do Sul/SC