

Modelo Fossa e Filtro

Orientações para Instalação Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio NBR 17076/2024
Aprovados: (D: 1,10m x H: 1,80m) ou (D: 1,35m x H: 1,50m) medidas internas.
Para tamanhos diferentes, contrate um profissional registrado no CREA ou CAU para fazer o projeto, porém, o diâmetro interno nunca pode ser menor que 1,10m.

ATENÇÃO:
ANTES DE FECHAR AS TAMPAS, DA FOSSA E DO FILTRO, E COBRIR O CONJUNTO, SOLICITE A VISTORIA DO SAMAE
Deverão estar abertas conforme o Artigo 50 parágrafo 5º. da Lei 097/2010.

- Em locais onde a rede de esgotos (SAMAE) esteja funcionando, não instalar a fossa e o filtro, somente a caixa de gordura. Ligar o esgoto na tubulação do SAMAE (solicitar vistoria ao Samae).
 - Em locais onde não possuem a rede coletora de esgotos (SAMAE) ou não está liberada para a ligação, deverão possuir fossa, filtro anaeróbio, e caixa de gordura. Ligar para Vistoria do SAMAE
1. Observar os principais desniveis de entrada e saída : fossa 5cm e Filtro anaeróbico 10cm.
 - 2.Utilizar no filtro somente pedra pulmão ou seixo de rio, com tamanho acima de 15 cm, com as dimensões mais uniformes possíveis.
 3. A altura do leito filtrante é limitada a 60 cm, cerca de 3 carrinhos de mão.
 4. A altura do fundo falso deve ser limitada a 60 cm, já incluindo a espessura da laje.
 5. Vedar as entradas e saídas dos canos de PVC e emendas dos tubos com cimento.
 6. Os tubos–guia de drenagem devem ter diâmetro mínimo de 100 mm PVC.
 7. Procedimentos de limpeza e manutenção: Recomenda–se a retirada, por empresa especializada, do lodo a cada 12 meses (1ano), sendo que 10% de seu volume devem ser deixados no interior da fossa e do filtro.
 8. Prever um TIL de Passagem anterior à instalação da fossa, para permitir inspeção e vistoria do sistema.

AS SAÍDAS DA CAIXA DE GORDURA, RALO DO CHUVEIRO, LAVATÓRIO, TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DEVEM SER DIRECIONADOS A FOSSA SÉPTICA.

A ÁGUA DA CHUVA, LAVAÇÃO DE CALÇADAS, QUINTAL E ESGOTAMENTO DE PISCINAS DEVEM SER DIRECIONADOS PARA A REDE DE DRENAGEM PLUVIAL



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO

PADRÃO:

MODELO FOSSA E FILTRO INDIVIDUAL

DESCRIÇÃO:

DETALHAMENTO DA FOSSA E FILTRO INDIVIDUAL

ESCALA:

1:4

PRANCHA:

2/2

REVISÃO:

01